

Brzesko, dn. 10.06.2021r.

**Dotyczy:**

Odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zaprojektuj i wybuduj kocioł gazowy kondensacyjny dla c.w.u. o mocy 300kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 16 należącej do MPEC Sp.zo.o. w Brzesku ul.Ciepła 11.

Zadanie nr. MPEC 271.1.2021.

1.Pytanie.

Czy zawór istniejący gazowy ZB (szybkozamykający ) należy przenieść na zewnątrz budynku obok skrzynki gazowej?.

Odpowiedz.

Tak należy przenieść na zewnątrz i umiejscowić obok skrzynki gazowej.

2.Pytanie.


Z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o przesunięcie terminu na jej składanie .

Odpowiedz.

Ostateczny termin składania ofert pkt 9 SIWZ zostaje przesunięty na dzień 17.06.2021. do godz. 12:00..

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**



Jan Wnękowicz